

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP Nummer: **fy-20-SAK20**


Kenncode des Produkts: fumisky-20 San-AK 20 (auf Knickkranz 30 cm)
 Verwendungszweck: Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät
 Hersteller: ESSERTEC GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 13, 41516 Grevenbroich
 Bevollmächtigter: -
 System Leistungsbeständigkeit: 1
 Norm: EN 12101-2:2003
 Notifizierte Stelle: RISE, Zertifikat 0402-CPR-C500522

Nenngröße	Aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche ohne DSG		Aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche mit DSG R		Standicherheit unter Windlast	Funktions-sicherheit unter Last	Funktion bei niedrigen Temperaturen	Funktions-sicherheit	Wärme-beständigkeit
	A _a mit WLW [m²]	A _a ohne WLW [m²]	A _a mit WLW [m²]	A _a ohne WLW [m²]					
100 x 100	0,61	0,52	0,57	0,48	2500	3000	-15	1000	300-E
100 x 150	0,93	0,75	0,87	0,71	2500	2000	-15	1000	300-E
100 x 200	1,26	0,94	1,18	0,88	2500	1500	-15	1000	300-E
100 x 240	1,54	1,08	1,46	1,03	2000	1250	-15	1000	300-E
100 x 250	1,60	1,13	1,52	1,07	2000	1250	-15	1000	300-E
100 x 300	1,95	1,26	1,85	1,20	1500	1000	-15	1000	300-E
120 x 120	0,85	0,72	0,80	0,68	2500	1500	-15	1000	300-E
120 x 150	1,12	0,88	1,06	0,83	2000	1500	-15	1000	300-E
120 x 180	1,36	1,02	1,29	0,97	2000	1000	-15	1000	300-E
120 x 240	1,87	1,24	1,80	1,19	1500	750	-15	1000	300-E
125 x 125	0,92	0,78	0,86	0,73	2000	1500	-15	1000	300-E
150 x 150	1,40	1,08	1,33	1,03	2000	1000	-15	1000	300-E
150 x 180	1,73	1,24	1,64	1,18	2000	750	-15	1000	300-E

Erklärung:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben angegebene Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



i.V. Ingo Poy, Leiter Qualitätsmanagement
 Grevenbroich, den 16.06.2026